

Numer zapytania	Z226/3127/1
Tytuł zapytania	Dostawa oraz montaż rozdzielnic niskiego napięcia (nN) w rozdzielni SO X na terenie Zakładu Górniczego w Bielawach
Kupiec prowadzący:	Grzecza, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-08 12:56:40
Waluta:	PLN

#### TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-08 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-20 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-15 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

W imieniu Holcim Polska S.A. zapraszam do złożenia oferty cenowej na kompleksową usługę obejmująca projekt, demontaż, dostawę oraz montaż rozdzielnic niskiego napięcia (nN) w rozdzielni **SO X** na terenie **Zakładu Górniczego w Bielawach**.

## 2. Szczegółowy zakres prac

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących etapów:

- **Prace projektowe:** Opracowanie projektu wykonawczego nowej rozdzielnic nN wraz z projektami nowych linii zasilających.
- **Prace demontażowe:** Demontaż istniejącej rozdzielnic nN oraz jej utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami (wymagana karta przekazania odpadu).
- **Infrastruktura szynowa:** Demontaż i wymiana istniejących mostów szynowych lub ich adaptacja do konstrukcji nowej rozdzielnic.
- **Dostawa i montaż:** Dostarczenie na miejsce inwestycji oraz montaż mechaniczny i elektryczny nowej rozdzielnic.
- **Pomiary i rozruch:** Wykonanie pełnego zakresu pomiarów elektrycznych oraz sprawdzenie poprawności działania układów.
- **Dokumentacja:** Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz kompletu dokumentów niezbędnych do dopuszczenia urządzenia do ruchu (w tym deklaracja zgodności i oznakowanie CE).

## 3. Parametry techniczne rozdzielnic

- **Typ/System:** Siemens SIVACON S4.
- **Prąd znamionowy:**  $I_n = 2500A$ .
- **Konfiguracja:** 1-sekcyjna.
- **Napięcie znamionowe:** 400V.

## 4. Struktura oferty (wymagana)

Proszę o przygotowanie oferty cenowej z wyszczególnieniem co najmniej poniższych pozycji:

1. **Dostawa** (obejmuje projekt, prefabrykację rozdzielnic Siemens SIVACON S4 oraz dostarczenie na teren zakładu).
2. **Montaż i uruchomienie** (obejmuje demontaż starej rozdzielnic, utylizację, prace montażowe, adaptację mostów szynowych, pomiary oraz przygotowanie dokumentacji końcowej).

## 5. Kontakt i wizja lokalna

W celu doprecyzowania szczegółów technicznych, uzyskania dodatkowych danych lub umówienia wizji lokalnej, proszę o kontakt:

**Osoba kontaktowa:** Radosław Krupiński

**Telefon:** +48 572 700 042

**E-mail:** [radoslaw.krupinski@holcim.com](mailto:radoslaw.krupinski@holcim.com)

Dziękuję za przygotowanie i przesłanie oferty.

Z poważaniem

Patrycja Grzeczka

*Specjalista ds. zakupów*

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wymagania BiOZ i OŚ Holcim Polska SA.pdf
2.	OWDIU - Ogólne Warunki Dostaw i Usług Wyd_2_20240401.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Z226/3127/1 - Dostawa oraz montaż rozdzielnic niskiego napięcia (nN) w rozdzielni SO X na terenie Zakładu Górniczego w Bielawach		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 60 dni

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie