

Numer zapytania	Z46/2556/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe – Instalacja kosza Aumund w Kopalni Radkowice
Kupiec prowadzący:	Resztak, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-30 12:35:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-30 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-13 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-13 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją instalacji dla nowo budowanego kosza zasypowego Aumund w Kopalni Radkowice, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie poniższego zakresu prac.

Zakres prac obejmuje:

- Zaprojektowanie i wykonanie szafy sterowniczo-siłowej opartej o PLC i HMI, wraz z podłączeniem do sieci zakładowej PLC płuczki AGG, wprowadzenie zmian w oprogramowaniu głównego sterownika AGG (MC15) oraz wizualizacji WinCC na sterowni.
- Instalacja systemu ICV z widoczną przerwą, wyłączników awaryjnych oraz linkowych na urządzeniach.
- Wykonanie oświetlenia, sygnalizacji rozruchowej, enkodera (lub innego rozwiązania pomiaru prędkości) dla małych prędkości kosza, zestawu gniazd remontowych 230-400V na elewacji (min. IP54), czujnika wypełnienia materiałem (radar, ultradźwięk itp.) oraz semafora jako sygnalizacji do załadunku przez wozidło.
- Urządzenia kosza Aumund obejmują:
 - Przenośnik 22kW 45A 1470 rpm – wymagany falownik,
 - Waga taśmociągowa oraz regulator PID,
 - Ruszt zasilany z jednostki hydraulicznej (moc silnika ok. 15kW),
 - Zawory proporcjonalne do podnoszenia/opuszczania.
- Rezerwa pól siłowo-sterowniczych: 2 szt. po 20kW, rozruch bezpośredni wraz z rezerwą sygnałów DI/DO (rezerwa 20% w stosunku do wykorzystanych sygnałów).
- Sterowanie podnoszeniem kraty realizowane z panelu HMI, sterowni AGG oraz pilota radiowego z rezerwą 3 kanałów (łącznie 8 przycisków na pilocie, zasięg min. 100 m).
- Wszystkie urządzenia fabrycznie nie posiadają instalacji elektrycznych – konieczność zaprojektowania i doposażenia.
- Zasilanie całości należy docelowo wykonać ze złącza kablowego na stacji DH15. Wstępnie, przy braku tego złącza (będzie w budowie), zasilanie należy zapewnić ze stacji DH11 (ok. 30 m ziemią).
- Wykonanie dokumentacji technicznej, dostarczenie wsadów oprogramowania, protokołów pomiarowych,

CE.

- Możliwość oględzin istniejącej instalacji kosza Rolmax w zakładzie jako wzoru dla nowej instalacji.
- Po wyborze wykonawcy udostępniemy aktualne projekty i wsady.

Wymagane układy kontrolne na przenośniku:

- Wyłącznik awaryjny – standardowe przyciski grzybkowe z możliwością zastosowania alternatywnych rozwiązań, np. wyłączników linkowych.
- Układ monitorowania prędkości obrotowej – enkoder prędkości obrotowej z urządzeniem analizującym.
- Układ monitorowania poziomu napełnienia – przełącznik przechyłu oraz urządzenie analizujące.

Termin realizacji: 01/03/2025

Termin składania ofert: do 13/02/2025

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Łukasz Kostrzewa – Sztymar ds. elektrycznych ☎ 572 700 306
✉ lukasz.kostrzewa@holcim.com

Prosimy o przesłanie ofert w wyznaczonym terminie. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.

Pozdrawiam

Grzegorz Resztak

Kupiec

Holcim Polska S.A.

Warszawska 110

28-366 Małogoszcz, Poland

Mobile 572 700 383

grzegorz.resztak@holcim.com

www.holcim.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	AD1.png

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Instalacja kosza Aumund		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie