

Numer zapytania	Z30/1338/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe na budowę linii kablowej zasilającej oraz magistrali światłowodowej na odcinku ok. 430 m. Holcim Kopalnia Dolomitu Radkowice
Kupiec prowadzący:	Kwasek, Honorata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszałek, Maksymilian
Data złożenia:	2026-04-03 11:22:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-03 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-22 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-22 11:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

1. Zakres prac i ogólna charakterystyka

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie linii kablowej o łącznej długości ok. **430 metrów bieżących**, w tym:

- Budowa kanalizacji kablowej pod światłowód (rura osłonowa typu Arot).
- Ułożenie kabla elektroenergetycznego ziemnego aluminiowego **YAKY 4x16 mm²**.
- Wykonanie przejść bezwykopowych (przecisków) pod przeszkodami terenowymi.
- Wykonanie prac ziemnych w obszarze kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury SRK.

2. Szczegółowy podział prac ziemnych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wykopów zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rodzaj prac

Długość

Charakterystyka

Wykop mechaniczny

ok. 356 m

Głębokość zgodna z normą (min. 0,7 m), dno oczyszczone i wyrównane.

Przeciski sterowane/pneumatyczne

ok. 60 m

Pod drogami/utwardzeniami, bez naruszania nawierzchni.

Wykop ręczny (teren kolejowy)

ok. 14 m

Pod torowiskiem, w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń SRK.

3. Warunki szczególne: Prace w pasie kolejowym

Z uwagi na ochronę urządzeń **Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK)**, prace na odcinku 14 m pod torami muszą spełniać następujące rygory:

- **Bezwzględny zakaz używania ciężkiego sprzętu mechanicznego** w strefie ochronnej kabli SRK.
- Wykop musi być prowadzony **ręcznie** z zachowaniem najwyższej ostrożności.
- Wymagany nadzór przedstawiciela zarządcy infrastruktury (jeśli wymagany w warunkach technicznych).
- Zabezpieczenie czynnych kabli kolejowych przed osunięciem lub uszkodzeniem podczas prowadzenia prac.

4. Specyfikacja materiałowa

Wykonawca dostarczy i zainstaluje:

1. **Kabel energetyczny:** YAKY 4x16 mm² (aluminiowy, izolacja polwinitowa, 0,6/1 kV).
2. **Kanalizacja światłowodowa:** Rura osłonowa giętka (typ Arot) o średnicy dostosowanej do projektu (rekomendowane min. 40-50 mm), wraz z pilotem do wciągania światłowodu.
3. **Podsypka i osłona:** Piasek płukany do warstwy wyrównawczej (10 cm pod i nad kablem) oraz folia ostrzegawcza (niebieska dla kabla nN, pomarańczowa/żółta dla teletechniki).

5. Wymagania wobec Wykonawcy

1. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (zagęszczenie gruntu, odtworzenie darni/nawierzchni).
3. Gwarancja na wykonane roboty: min. 36-60 miesięcy.

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót

1. Do osłony światłowodów obowiązkowo zastosowanie rury osłonowe HDPE
2. W załączeniu mapki z alternatywną trasą prowadzenia kabli (w ofercie proszę uwzględnić obie opcje)
3. Istnieje konieczność uwzględnienia w ofercie konieczności wykrycia kabli SN oraz NN.

Wymagana konieczność wizyty na zakładzie do 20.04.2026

Osoba do kontaktu: Robert Błaszyk kom. 502-786-877

Osoba do kontaktu na lokalizacji: Mirosław Gruszka kom. 572-700-089

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	image (1) (1).png
2.	image (1).png

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Budowa linii kablowej		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak