

| | |
|---|--|
| Numer zapytania | Z13/3127/1 |
| Tytuł zapytania | Przeгляд/naprawa transformatora na terenie Zakład Gospodarowania Popiołami Sp. z o. o. w Janikowie |
| Kupiec prowadzący: | Grzecza, Patrycja |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2025-02-19 16:34:29 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-02-19 16:40:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-03-02 17:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-03-02 17:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie przeglądu i naprawy transformatora na terenie Zakład Gospodarowania Popiołami Sp. z o. o. w Janikowie

Zakres prac:

dot. transformatora suchego typu TZAM 1250/6 nr. Seryjny 20034001

- Wymiana 3 sztuk przewodu, tj. przewody giętkie na 2 przewody z żyłą jednolitą oraz 1 przewód z żyłą jednolitą w izolacji (zdjęcie w załączeniu);
- Sprawdzanie aparatów oraz obwodów;
- Pomiar ciągłości żył kablowych i ocena stanu technicznego uzwojeń;
- Weryfikacja stanu osłon, blokad oraz pozostałych urządzeń zabezpieczających;
- Pomiar rezystancji izolacji w obwodach głównych;
- Testowanie funkcjonalności systemów sterowania;
- Sprawdzanie działania sygnalizacji;
- Weryfikacja nastaw zgodnie z dokumentacją techniczną;
- Kontrola skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
- Inspekcja zacisków śrubowych, połączeń oraz szyn prądowych;
- Dokręcanie zacisków śrubowych, połączeń i szyn prądowych;
- Ocena stanu szyn prądowych;
- Kontrola rozpórek dystansowych cewek transformatora;
- Dokręcanie rozpórek dystansowych cewek transformatora;
- Sprawdzenie stanu głowic kablowych;
- Konserwacja głowic kablowych;
- Analiza pracy urządzeń pod obciążeniem;
- Wykonanie izolacji dla kabli po zwarceniu;
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych prac.

Termin realizacji: niezwłocznie, do ustalenia

Lokalizacja: ZGP w Janikowie

W sprawach technicznych proszę o kontakt z Panem Pawłem Kruzlem, Kierownikiem Zakładu ZGP:

Telefon komórkowy: 502 786 582

e-mail: pawel.kruzel@holcim.com

Z poważaniem,

Patrycja Grzeczka

Specjalista ds. Zakupów

Holcim Polska S.A.

Cementownia Kujawy w Bielawach

tel. 572 700 442

patrycja.grzeczka@holcim.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|-------------------|
| 1. | tabliczka.jpg |
| 2. | transformator.png |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--|--------------------|-------|-----------------|---|
| 1. | Przeгляд/naprawa transformatora na terenie Zakład Gospodarowania Popiołami Sp. z o. o. w Janikowie | | 1 | szt. | 060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 60 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: ZGP w Janikowie |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji | |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | tak |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | tak |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | tak |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | tak |