

Numer zapytania	Z195/3127/1
Tytuł zapytania	Dostawa i ułożenie linii kablowej niskiego napięcia w ZG Bielawy
Kupiec prowadzący:	Grzeczka, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-03-17 12:26:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-17 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-26 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-24 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

w imieniu Holcim Polska S.A. zapraszam do złożenia oferty cenowej na dostawę i ułożenie linii kablowej niskiego napięcia w ZG Bielawy.

I. Przedmiot zamówienia i zakres prac projektowych

- **Projekt Budowlany:** Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i górniczego.
- **Projekt Wykonawczy:** Przygotowanie dokumentacji technicznej zawierającej obliczenia spadków napięć, obciążalności prądowej oraz uzasadnienie doboru kabla.
- **Dokumentacja Powykonawcza:** Dostarczenie kompletnej teczki powykonawczej wraz z atestami na materiały oraz protokołami pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, ciągłość PE, pętla zwarcia).

II. Zakres prac montażowych i dostaw

- **Dostawa i ułożenie kabla:**
 - Typ kabla: Ekranowany **NYCWY 0,6/1kV 3x70/35 mm²**.
 - Ilość: **2 x 165 m** (łącznie 330 m bieżących kabla).
 - Trasa: Od stacji **ŁOM1** do skrzynki przyłączeniowej przenośnika **PT2**.
 - Uwaga: Kabel należy prowadzić po wspólnej trasie z realizowaną obecnie linią 6kV dla stacji ŁOM2.
- **Kanalizacja kablowa i prace ziemne:**
 - Wykonanie wykopu pod linię kablową na całej trasie (165 m).
 - Dostawa i montaż rur osłonowych (DVK/DVR) na całej długości trasy (165 m).
 - Wszystkie kable na całej trasie muszą zostać zaciągnięte do rur ochronnych.

- **Prace instalacyjne:**

- Wykonanie niezbędnych przepustów kablowych w konstrukcji/ścianach stacji ŁOM1.
- Zarobienie końcówek kablowych oraz podłączenie kabla w stacji ŁOM1 oraz w skrzynce przyłączeniowej PT2.

III. Wymagania wobec Wykonawcy

- Wykonawca odpowiada za zachowanie najwyższych standardów BHP obowiązujących na terenie Zakładu Górniczego.
- Prace muszą być koordynowane z wykonawcą linii 6kV (stacja ŁOM2) ze względu na wspólną trasę kablową.
- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać deklaracje zgodności CE oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania w przemyśle wydobywczym.

IV. Kontakt i informacje techniczne

W celu doprecyzowania szczegółów technicznych, uzgodnienia wizji lokalnej oraz weryfikacji trasy kablowej, prosimy o kontakt:

- **Osoba kontaktowa:** Radosław Krupiński
- **Telefon:** +48 572 700 042
- **E-mail:** radoslaw.krupinski@holcim.com

Wymagane elementy oferty:

1. Cena ryczałtowa netto za całość zadania (z rozbiem na projekt, materiały i montaż).
2. Szacunkowy termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
3. Potwierdzenie doświadczenia w realizacji podobnych instalacji energetycznych.

Dziękuję za przygotowanie i przesłanie oferty.

Z poważaniem,

Patrycja Grzeczka

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wymagania BiOZ i OŚ Holcim Polska.pdf
2.	OWDIU - Ogólne Warunki Dostaw i Usług Wyd_2_20240401.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Z195/3127/1 - Dostawa i ułożenie linii kablowej niskiego napięcia w ZG Bielawy		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie