

Numer zapytania	Z131/3127/1
Tytuł zapytania	Modernizacja systemu rozruchowego wybranych urządzeń w Radkowicach
Kupiec prowadzący:	Grzecza, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-08-06 14:24:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-06 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-20 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-20 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty kompleksowej na realizację modernizacji systemu rozruchowego wybranych urządzeń, zgodnie z poniższym zakresem:

Zakres zapytania obejmuje:

- Dostarczenie, dostosowanie instalacji (siłowej i sterowniczej), montaż (wymiana), parametryzacja oraz uruchomienie softstartów** (lub falowników – dla pozycji nr 2) dla urządzeń wskazanych w załączonej tabeli.
- W przypadku pozycji nr 1 (kruszarka HP4)** – posiadamy już zakupiony softstart **Siemens 3RW5554-6HA14**, który należy zaadaptować i zintegrować z istniejącym układem:
 - montaż,
 - dostosowanie instalacji,
 - przerobienie układu sterowania,
 - uruchomienie,
 - spełnienie wymagań opisanych w niniejszym zapytaniu.
- Pozycja nr 2** – dopuszcza zastosowanie zarówno softstartu, jak i falownika – prosimy o propozycję najlepszego rozwiązania.
- Wszystkie zastosowane urządzenia powinny być **zunifikowane** – jeden typ i producent – w celu uproszczenia obsługi, serwisu i dostępności części zamiennych.
- Urządzenia muszą zapewniać **niezawodny rozruch** w różnych warunkach pracy (warunek konieczny).
- Oferta powinna zawierać informację o wymaganych **zabezpieczeniach** dla zapewnienia gwarancji producenta oraz uwzględniać ich dostarczenie i montaż.
- Jeśli modernizacja układów sterowania będzie wymagać zmian w **programie**

PLC, proszę o ujęcie tych prac w ofercie.

8. Po zakończeniu prac proszę o przekazanie **kompletnej dokumentacji powykonawczej**:
 - schematy,
 - projekty,
 - pomiary,
 - parametryzacja,
 - dokumentacja w formie elektronicznej (USB) oraz 3 egzemplarze w formie papierowej.
9. Prace modernizacyjne mogą być realizowane:
 - w godzinach **22:00–6:00**, przy czym urządzenia muszą być gotowe do pracy rano,
 - alternatywnie – w **soboty w godzinach 6:00–22:00**, lub w innym uzgodnionym terminie.
10. Istnieje możliwość przeprowadzenia **wizji lokalnej** po wcześniejszym umówieniu terminu z Łukaszem Kostrzewą, tel. 572 700 306.
11. Proszę o określenie **okresu gwarancji** oraz dokładnego **zakresu jej obowiązywania**.
12. Dopuszczamy **oferty częściowe** – na każde z urządzeń osobno.
13. **Termin składania ofert: do 20.08.2025 r.**

Dodatkowe informacje techniczne:

- Oryginalna instalacja była zaprojektowana dla urządzeń o bardzo ciężkim rozruchu (**klasa 30, Ir x 6**),
- Długi czas rozruchu pod pełnym obciążeniem (**do 60 s dla kruszarki udarowej**),
- Obecnie zastosowane są **softstarty Moeller serii DM4 340** (3-fazowe z zewnętrznym bypass'em),
- Układy sterujące z dwoma kanałami E1 i E2.

Załączniki:

1. Tabela urządzeń objętych zapytaniem,
2. Schematy siłowe i sterownicze poszczególnych urządzeń,
3. Dokumentacja techniczna (DTR) obecnych softstartów DM4 340,
4. DTR nowego softstartu Siemens 3RW5554-6HA14 (kruszarka HP4).

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby umówienia wizji lokalnej prosimy o kontakt Łukasz Kostrzewa, tel. 572 700 306, e-mail: lukasz.kostrzewa@holcim.com

Z poważaniem,

Patrycja Grzecza

Specjalista ds. Zakupów

Holcim Polska S.A.

patrycja.grzecza@holcim.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	zapytanie.pdf
2.	110BC12 PT001.pdf
3.	Nowy softstart HP4 stożek 3RW55.pdf
4.	20130221_110MC9_PW dokładny.pdf
5.	hpl_techn_3730.pdf
6.	h1341g DM4 340.pdf
7.	moler dm4.pdf
8.	17070499_PL1.pdf
9.	HP4 stożek.pdf
10.	216BC42.pdf
11.	RADKOWICE - elewacje.pdf
12.	RADKOWICE Schematy.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Z131/3127/1 - Modernizacja systemu rozruchowego wybranych urządzeń w Radkowicach		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 36 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak