

Numer zapytania	Z198/3127/1
Tytuł zapytania	Zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w Kopalni Dolomitu Radkowice
Kupiec prowadzący:	Grzecza, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-03-20 13:14:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-20 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-07 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-27 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

w imieniu Holcim Polska S.A. zapraszam do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie systemu kompensacji mocy biernej (ze szczególnym uwzględnieniem energii pojemnościowej), naliczanej na liczniku głównym rozliczeniowym przyłącza zakładu **15kV / 1,8MW w stacji DH1.**

1. Zakres sieci i warunki techniczne

- **Zasięg sieci:** Stacje SN (DH1, DH3, DH4) oraz podległe stycznikownie (MC1, MC2, MC3, MC4, MC10).
- **Sposób kompensacji:** Wybór metody (lokalna, grupowa), poziomu napięć (SN, nn) oraz technologii pozostaje otwarty. Dopuszczamy różne warianty montażu (nowy kontener, stacje trafo, stycznikownie, rozdzielnie) po wcześniejszym sprawdzeniu miejsca i możliwości technicznych.
- **Środowisko pracy:** Urządzenia muszą posiadać wysoki stopień ochrony IP (odporność na pył zakładowy i warunki atmosferyczne) oraz być w pełni bezobsługowe.
- **Efektywność:** Układy muszą zapewnić pełną kompensację (indukcja i pojemność), tak aby wartości $\tan \phi$ nie generowały opłat dodatkowych. Kluczowym wyzwaniem jest eliminacja kosztów mocy pojemnościowej.

2. Obowiązki Zleceniobiorcy

- Prawidłowy dobór technologii w oparciu o własne analizy, pomiary i obliczenia.
- Uwzględnienie występowania **wyższych harmoniczných** w sieci nn (poprzednie baterie kondensatorów ulegały awariom i wymagały przeprojektowania).
- Uwzględnienie specyfiki odbiorników: silniki indukcyjne z falownikami i softstartami dużej mocy, oświetlenie LED.

- Praca zakładu w godz. 6:00–22:00 (nocna zmiana to postój remontowy).

3. Dokumentacja i normy

- Dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej: projekty, schematy, pomiary elektryczne, protokoły uruchomienia i nastaw.
- Wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawa polskiego.
- **Gwarancja:** Minimum 2 lata, obejmująca wliczone przeglądy oraz regulacje urządzeń.

4. Montaż i logistyka

- Prace montażowe możliwe w soboty, dni wolne od pracy, codziennie w godzinach 22:00–06:00 lub w innych terminach ustalonych z Zamawiającym.
- **Wizja lokalna:** Możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu.

5. Załączniki do zapytania

- Schematy: tablica pomiarowa licznika DH1, topologia sieci, stacje DH1, DH3, DH4.
- Schematy stycznikowni MC oraz oświetlenia LT.
- Faktury za energię oraz tabela ze spisami licznika DH1 (kolumna E8.8 – energia bierna pojemnościowa w [kVar]).

Dane kontaktowe: MATEUSZ POBOCHA, tel. **502 786 668**, email: **mateusz.pobocha@holcim.com**

Dziękuję za przygotowanie i przesłanie oferty.

Z poważaniem,

Patrycja Grzeczka

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWDIU - Ogólne Warunki Dostaw i Usług Wyd_2_20240401.pdf
2.	Wymagania BiOZ i OŚ Holcim Polska.pdf
3.	Z198.png
4.	kompensacja zd 03 26_.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Z198/3127/1 - Zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w Kopalni Dolomitu Radkowice		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie