

| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z192/3127/1 |
| Tytuł zapytania | Modernizacja stacji trafo DH15 1,25MW 15/0,4kV w Kopalni Dolomitu Radkowice |
| Kupiec prowadzący: | Grzeczka, Patrycja |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2026-03-13 12:19:18 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-03-13 14:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-04-08 13:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-03-20 13:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

W imieniu **Holcim Polska S.A.** zapraszam do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie modernizacji stacji transformatorowej **DH15 (1,25MW 15/0,4kV)**. Celem inwestycji jest zwiększenie liczby pól odpiływowych niskiego napięcia (Nn).

I. Zakres prac modernizacyjnych

1. Rozbudowa rozdzielnicy Nn 400V:

- Dołożenie lub wymiana rozdzielnicy na większą w celu uzyskania dodatkowych pól odpiływowych **NH3 630A**.
- Montaż **10 nowych pól odpiływowych 630A NH3**.
- Zagospodarowanie pozostałego wolnego miejsca jako rezerwy (estetyczne zaślepienie).

2. Prace adaptacyjne i relokacyjne:

- Przeniesienie szafy ze sprzętem dielektrycznym do sąsiedniego kontenera (stycznikownia MC1AGG).
- Ewentualna przebudowa lub relokacja urządzeń kolidujących (systemy nadzoru temperatury, układy nadciśnienia, systemy wyłączenia).
- Wykonanie nowych otworów wejściowych w stacji (zastosowanie profesjonalnych dławic systemowych) wraz z ich szczelnym zabezpieczeniem.

3. Dokumentacja i certyfikacja:

- Dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej (schematy, projekty, rysunki techniczne).
- Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.
- Dostarczenie deklaracji zgodności CE oraz dokumentacji wymaganej przez polskie prawo budowlane i energetyczne.

II. Warunki realizacji i harmonogram

- **Reżim pracy zakładu:** Zakład pracuje w systemie 3-zmianowym. W dni robocze stacja musi pozostać czynna na 1. i 2. zmianie.
- **Dostępne okna serwisowe:** Prace mogą być prowadzone w **weekendy (sobota-niedziela)**. W przypadku prac w tygodniu (3. zmiana), Wykonawca musi zapewnić zasilanie kluczowych urządzeń zakładu z zewnętrznego agregatu prądotwórczego.
- **Termin składania ofert:** Prosimy o przesłanie wyceny w ciągu **14 dni** od otrzymania niniejszego zapytania.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1. Szczegółową wycenę prac i materiałów.
2. **Termin dostawy** komponentów (rozdzielniczy/osprzętu).
3. Przewidywany **czas trwania modernizacji** (liczba roboczogodzin/weekendów).
4. Potwierdzenie zapoznania się z załączoną dokumentacją fotograficzną i techniczną.

IV. Kontakt techniczny

Wszelkie pytania oraz prośby o wizję lokalną proszę kierować do:

Mateusz Pobocho, tel: 502 786 668, e-mail: mateusz.pobocho@holcim.com

Dziękuję za przesłanie oferty.

Z poważaniem,

Patrycja Grzecza

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|--|
| 1. | DH15 str Nn all.jpeg |
| 2. | DH15 str Nn.jpeg |
| 3. | RADKOWICE_STACJA_DH15.PDF |
| 4. | OWDIU - Ogólne Warunki Dostaw i Usług Wyd_2_20240401.pdf |
| 5. | Wymagania BiOZ i OŚ Holcim Polska.pdf |
| 6. | RADKOWICE_STACJA_DH15.DWG |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|---|--------------------|-------|-----------------|---|
| 1. | Z192/3127/1 - Modernizacja stacji trafo DH15 1,25MW 15/0,4kV w Kopalni Dolomitu Radkowice | | 1 | szt. | 060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji | |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |