

Numer zapytania	Z90/2556/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Wykonanie systemu uzdatniania wody do celów socjalno-bytowych – SUW Radkowice (Kopalnia Dolomitu Holcim)
Kupiec prowadzący:	Resztak, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-08-01 06:30:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-01 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-10 07:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-08 07:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu uzdatniania wody (SUW) przeznaczonego do filtracji wody opadowej i kopalnianej pochodzącej z rząpia, wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych (mycie rąk, sprzątanie itp.), zlokalizowanego przy sztygarce na terenie Kopalni Dolomitu Radkowice w miejscowości Morawica.

Wymagania techniczne:

1. Parametry wody surowej:

- Źródło: rząpie – zbiornik wody opadowo-kopalnianej (głębokość ok. 7 m),
- Zapotrzebowanie: do 1 m³/dobę.

2. Zakres filtracji (etap podstawowy):

- Etap 1: Filtracja wstępna (wkład 100 µm),
- Etap 2: Filtracja na złożu AFM (45 l),
- Etap 3: Filtracja zabezpieczająca (wkład 25 µm),
- Etap 4: Dezynfekcja UV.

3. Dodatkowe wymagania:

- Możliwość rozbudowy o filtrację na złożu węglowym lub piaskowym (Etap II),
- Układ pompowy między zbiornikiem a SUW,
- System przystosowany do pracy z wodą zawierającą flokulanty przemysłowe (Magnafloc, Superfloc, Ketpol),
- Zasilanie: 230V / 50Hz, ciśnienie: 2,5 – 4,5 bar, temperatura wody: 10–28°C,
- Odprowadzenie popłuczyn do szamba (po stronie Zamawiającego).

Warunki wykonania:

- Montaż wewnątrz kontenera przy sztygarce,
- Szkolenie z obsługi,
- Dostawa instrukcji i dokumentacji technicznej,
- Gwarancja min. 24 miesiące,
- Warunki płatności: 30 dni.

Dodatkowe informacje:

- Ofertę należy przedstawić w formie netto (PLN),
- Oferta powinna zawierać szczegółowy opis urządzeń,
- Gwarancja: min. 24 miesiące (wymagany coroczny serwis)

Kontakt:

W przypadku pytań lub potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z:

Iwona Kuźma

Sztygar Górniczy
Holcim Kruszywa Sp. z o.o
Kopalnia Dolomitu Radkowice
26-026 Morawica, Poland
☎ +48 572 700 319

Termin składania ofert:

Prosimy o przesłanie ofert do dnia **10 sierpnia 2025 r.**

Pozdrawiam

Grzegorz Resztak

Kupiec

Holcim Polska S.A.

Warszawska 110

28-366 Małogoszcz, Poland

Mobile 572 700 383

grzegorz.resztak@holcim.com

www.holcim.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie systemu uzdatniania wody		1	szt.	060206 - Environmental Services

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie