

Numer zapytania	Z36/3127/1
Tytuł zapytania	Konserwacja stacji transformatorowych w Gdańsku
Kupiec prowadzący:	Grzecza, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-06-10 10:20:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-10 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-17 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-17 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty na prowadzenie konserwacji stacji transformatorowych w Gdańsku zgodnie z poniższym zakresem.

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe prowadzenie konserwacji stacji transformatorowych, obejmujące:

- Prowadzenie konserwacji stacji transformatorowych znajdującej się na terenie Oddziału w Gdańsku przy ul. Wielopole 7b.

2. Zakres prac Wykonawcy: W ramach określonych niniejszym zapytaniem, Wykonawca zapewnia:

- Personel niezbędny do prowadzenia eksploatacji.
- Dokonywanie wpisów w książce stacyjnej.
- Przeprowadzanie okresowych oględzin skróconych i pełnych stacji transformatorowej.
- Konserwację urządzeń stacji transformatorowej.
- Zgłaszanie właścicielowi stacji transformatorowej konieczności wykonania przeglądów i pomiarów wieloletnich stacji określonych w „Instrukcji szczegółowej eksploatacji, obsługi i ruchu stacji transformatorowej”.
- Zgłaszanie właścicielowi wszelkich usterek zauważonych w stacji transformatorowej.

3. Wymagane kwalifikacje i zobowiązania Wykonawcy:

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zleconych prac.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z Instrukcją eksploatacji współpracy z energetyką, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej.
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zauważonych usterek oraz ustalania z Zamawiającym sposobu ich usunięcia.

4. Czas reakcji na awarie:

- W ciągu 8 godzin w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00.
- W ciągu 16 godzin w pozostałych okresach.

5. Oferta powinna zawierać:

- Miesięczną stawkę netto za konserwację jednej stacji transformatorowej.
- Termin płatności (60 dni)

6. Kontakt w sprawach technicznych:

Joanna Szreder,

tel. 502 786 880,

e-mail: joanna.szreder@holcim.com

Oferty proszę przysyłać na adres patrycja.grzecza@holcim.com lub poprzez platformę zakupową Logintrade do dnia **25.06.2025 r. godz. 10:00.**

Z wyrazami szacunku,

Patrycja Grzecza

Specjalista ds. Zakupów

Dział Zakupów

Holcim Polska S.A.

Cementownia Kujawy w Bielawach

88-192 Piechcin, Poland

tel. 572 700 442

patrycja.grzecza@holcim.com

www.holcim.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	konserwacja stacji transformatorowych w Gdańsku		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak