

|   |   |
|---|---|
| Numer zapytania                             | Z8/6900/1   |
| Tytuł zapytania                             | Utrzymanie ciągłej sprawności sprężarkowni - usługi serwisu i przeglądów okresowych sprężarek w Zakładzie Holcim Wykroty. |
| Kupiec prowadzący:                          | Koliński, Mateusz   |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: |   |
| Data złożenia:                              | 2026-03-17 10:35:41   |
| Waluta:                                     | PLN   |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|  |                     |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-03-17 10:45:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-03-31 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2026-03-31 09:59:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | nie |
|------------|-----|

## Treść zapytania

# ZAPYTANIE OFERTOWE

**Temat:** Utrzymanie ciągłej sprawności sprężarkowni - usługi serwisu i przeglądów okresowych sprężarek w Zakładzie Holcim Wykroty.

## 1. Cel zapytania

Celem niniejszego zapytania jest wyłonienie wykonawcy, który zapewni utrzymanie ciągłej sprawności układu sprężonego powietrza (sprężarek i urządzeń towarzyszących) poprzez realizację usług serwisowych, przeglądów okresowych oraz ewentualnych remontów generalnych w Zakładzie Holcim Wykroty. Przewidywany czas obowiązywania umowy: 5 lat.

## 2. Wykaz urządzeń objętych zapytaniem

Poniżej znajduje się lista sprzętu podlegającego obsłudze serwisowej:

- Sprężarka GA90VSD (1 szt.)
- Sprężarka GA90 (2 szt.)
- Osuszacz BD550+ (1 szt.)
- Filtry DD550+, PD550+, DDP550+ (po 1 szt.)
- Separator OSC825 (1 szt.)

- Spusty kondensatu EWD330 (1 szt.) oraz EWD50 (2 szt.)

### 3. Oczekiwany zakres usług

- Wykonywanie regularnych przeglądów okresowych (np. co 4000 rbh / 1 rok, 8000 rbh / 2 lata) zgodnie z reżimem technologicznym producenta sprzętu.
- Dostarczenie robocizny, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.
- Wykonywanie remontów generalnych (np. przy przebiegu 24 000 rbh - 32 000 rbh) przywracających pełną sprawność i wydajność fabryczną zespołów sprężających.
- Zapewnienie pełnej gwarancji na wymieniane podzespoły oraz gwarancji utrzymania parametrów wydajnościowych maszyn.

### 4. Parametry eksploatacyjne i cykl pracy

- Szacowany przebieg w okresie 5 lat:

1. **Sprężarki 23 000 rbh**
2. **Osuszacz 43 000 rbh**

- Dotychczasowy roczny przebieg urządzeń;

1. **Sprężarki 4600 rbh**
2. **Osuszacz 8600 rbh**

### • Aktualne parametry:

#### Parametry pracy;

1. **Wydajność (FAD): ok. 565,8 acfm ( $\approx 16 \text{ m}^3/\text{min}$ ) przy pełnym obciążeniu**
2. **Ciśnienie robocze: 125 psi ( $\approx 8,6 \text{ bar}$ )**
3. **Maksymalne ciśnienie robocze: 132 psi ( $\approx 9,1 \text{ bar}$ )**

#### Silnik i napęd;

1. **Moc silnika głównego: 125 hp ( $\approx 93 \text{ kW}$ )**
2. **Sprawność silnika: 95%**
3. **Moc silnika wentylatora: 5,1 hp Zużycie energii**
4. **Moc pobierana przy zerowym przepływie: 26,3 kW**
5. **Moc pobierana przy pełnym obciążeniu: 106,8 kW**
6. **Specyficzne zużycie energii: 18,9 kW / 100 cfm**

#### Budowa i wykonanie;

1. **Typ: sprężarka śrubowa, olejowa, jednostopniowa**

2. **Chłodzenie: powietrzem**
3. **Sterowanie: Elektronikon (zgodnie z instrukcją GA90)**

- **Opis cyklu pracy i planowe postoje remontowe ; cykl pracy sprężarek Atlas Copco 24/7**

## 5. Wymagane KPI i Oczekiwany Poziom Świadczenia Usług

Od oferentów oczekujemy rygorystycznego przestrzegania poniższych warunków:

- **Czas reakcji na zgłoszenie awarii: max 12h**
- **Maksymalny czas przestoju w przypadku awarii: urządzenie krytyczne - 4 do 6 godzin od momentu zgłoszenia**
- **Gwarantowana bezawaryjność / dostępność: 98,5 % w skali roku**
- **Wymagamy przedstawienia szczegółowej listy wymienianych części - obligatoryjnie oraz zakresu wykonywanych czynności dla każdego z typów przeglądów (A, B, D, I).**

## 6. Sposób przygotowania oferty

Prosimy o przygotowanie oferty w rozbiciu na:

1. Koszty stałe poszczególnych przeglądów (zestawienie w ujęciu per urządzenie).
2. Koszty remontów generalnych z dokładnym określeniem ich zakresu.
3. Harmonogram przeglądów w zakładanym okresie obowiązywania umowy.
4. Łączny koszt usługi za cały okres obowiązywania kontraktu.

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z Panem Teodorem Domagałą - Teodor Domagała - +48 885402338

### LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty    |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

### PRODUKTY

| Lp. | Produkt   | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa                           |
|-----|---|--------------------|-------|-----------------|--|
| 1.  | Utrzymanie ciągłej sprawności sprężarkowni - usługi serwisu i przeglądów okresowych sprężarek w Zakładzie Holcim Wykroty. |                    | 1     | usługa          | 060202 - Maintenance of Mechanical Equipment |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium   |
|-----|---|
| 1.  | Termin płatności: 45 dni  |
| 2.  | Holcim Polska S.A Oddział w Wykrotach, ul Wyzwolenia 55, 59-730 Wykroty |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy                                   |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp.          | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji |         |

## SKŁADANIE OFERT

|   |     |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |