

Numer zapytania	Z28/3127/1
Tytuł zapytania	Wyposażenie sprężarkowni w pomieszczeniu załadunku – Zakład Górniczy Bielawy, Holcim Polska Sp. z o. o., 88-192 Piechcin.
Kupiec prowadzący:	Grzecza, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-05-12 13:18:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-12 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-12 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-11 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Wyposażenie sprężarkowni w pomieszczeniu załadunku – Zakład Górniczy Bielawy, Holcim Polska Sp. z o. o., 88-192 Piechcin.

Termin realizacji: czerwiec–sierpień 2025

Termin wizji lokalnej: 14 i 20 maja 2025 (obecność obowiązkowa)

Opis przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompletnego projektu technicznego i realizację wyposażenia sprężarkowni w pomieszczeniu załadunku.

Zakres zapytania obejmuje:

1. Opracowanie projektu technicznego, w tym:
 - Określenie zapotrzebowania na sprężone powietrze (na podstawie danych z instalacji siłowników),
 - Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną,
 - Dobór elementów instalacji (w tym dobór sprężarek i kontenera zgodnego z wymaganiami BHP),
 - Sposób poprowadzenia instalacji (preferowana instalacja podziemna).
2. Dobór i dostawę wyposażenia:
 - Sprężarki,
 - Kontener (spełniający wymagania BHP),
 - Elementy instalacji zasilających siłowniki zamontowane na zbiornikach ciśnieniowych.

Informacje dotyczące lokalizacji i liczby siłowników:

- Zbiornik 3.13 – 1 komplet siłowników,
- Zbiornik 3.15 – 2 komplety siłowników,
- Zbiornik 3.20 – 3 komplety siłowników,
- Zbiornik 3.27 – 2 komplety siłowników,
- Zbiornik 3.29 – nieczynny.

Dane siłowników:

Typ: ISO D100x300

Ciśnienie maksymalne: 1.0 MPa

Zakres temperatur pracy: -20°C do +80°C

Uwagi:

- Wymagana jest wizja lokalna w dniach 14 i 20 maja.
- Realizacja inwestycji przewidziana jest na miesiące czerwiec–sierpień 2025.
- Prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.05.2025 r.

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt:

Radosław Krupiński

E-mail: radoslaw.krupinski@holcim.com

Telefon: **+48 572 700 042**

Z poważaniem,

Patrycja Grzeczka

Specjalista ds. Zakupów

Dział Zakupów

Holcim Polska S.A.

Cementownia Kujawy w Bielawach

88-192 Piechcin, Poland

tel. 572 700 442

patrycja.grzeczka@holcim.com

www.holcim.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Miejsce posadowienia nr 2.jpg
2.	Ciąg zbiorników 3_15-3_27.jpg
3.	Propozycja umiejscowienia kontenera nr 1.jpg
4.	Propozycja umiejscowienia nr 2.jpg
5.	Siłownik pneumatyczny.jpg
6.	Zbiornik 3_13.jpg
7.	Zbiornik 3_15.jpg
8.	Zbiornik 3_20.jpg
9.	Zbiornik 3_29.jpg
10.	Zbiornik ciśnieniowy.jpg
11.	Zespół siłowników.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wypożyczenie sprzężarkowni w pomieszczeniu załadunku		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie