

Numer zapytania	Z166/2556/1
Tytuł zapytania	Żwirownia Sępólno / Lisia Jama - Wykonanie i montaż 2 szaf sterowniczych do przenośników kopalnianych
Kupiec prowadzący:	Resztak, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-02-19 14:07:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-19 14:07:50
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-06 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-06 11:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Holcim Polska S.A.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- **Termin składania ofert:** do 25.02.2026 r.
- **Sposób składania ofert:** złożenie oferty przez platformę Logintrade lub przesłanie na adres: grzegorz.resztak@holcim.com

Sekcja I: Zakres oferty

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na kompleksowe **wykonanie i montaż 2 szaf sterowniczych do przenośników kopalnianych** na terenie obiektu: **Żwirownia Sępólno / Lisia Jama, 78-425 Biały Bór.**

Szczegółowy zakres prac i dostaw obejmuje:

- Wykonanie 2 szt. szaf sterowniczych przenośników kopalnianych.
- Obudowa wykonana według wzoru szaf w istniejącym ciągu przenośników pomiędzy zakładem przerobczym a wyrobiskiem.
- Wyposażenie w rozłącznik z widoczną przerwą izolacyjną oraz możliwością blokowania energii według standardów obiektu.
- Założenie rozruchu poprzez falownik (Siemens seria G120C).
- Wyposażenie w sterownik LOGO! wraz z panelem TDE.
- Wyposażenie w pomiar energii – analizator Siemens PAC (z możliwością wpięcia w istniejący system monitorowania zużycia energii).
- Wyposażenie w urządzenia sieciowe pozwalające dołączyć szafy do istniejącej sieci światłowodowej.
- Dostawę oraz montaż 4 szt. wyłączników linkowych Steute ZS 92 S.
- Dostawę oraz montaż 2 szt. konstrukcji czujników ruchu taśmy.

- Dostawę oraz montaż 2 szt. szafek sygnalizacji zadziałania wyłącznika linkowego.
- Dostawę oraz podłączenie okablowania elementów przenośnika.
- Dostawę oraz podłączenie kabli zasilających silniki przenośnika.
- Uruchomienie przenośników na obiekcie.

Wymagane parametry techniczne szaf:

- Moc znamionowa: **75 kW**
- Napięcie zasilania: **400 VAC**
- Napięcie sterownicze: **24 VDC, 230 VAC**
- Klasa szczelności (IP): **65**
- Częstotliwość: **50 Hz**

Sekcja II: Warunki płatności

- **Warunki:** 100% wartości po zakończeniu prac i odbiorze końcowym (możliwa płatność dzielona za etapy).
- **Termin płatności:** Do ustalenia, nie mniej niż 30 dni.

Sekcja III: Wymagania dodatkowe i ważność oferty

- **Wymagania BHP:** Integralną częścią umowy są Wymagania BiOZ i OŚ Holcim.
- **Ważność oferty:** 30 dni.

Sekcja IV: Osoby kontaktowe

Odpowiedzialny za proces handlowy (Kupiec): Grzegorz Resztak Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz Tel. kom.: 572 700 383 E-mail: grzegorz.resztak@holcim.com

Odpowiedzialny w zakresie technicznym: Piotr Kowalik – Sztymar elektryczny Tel. kom.: 572 700 412 E-mail: piotr.kowalik@holcim.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wymagania BHP I OŚ dla Wykonawców Holcim Polska S (1) (1).docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie i montaż 2 szaf sterowniczych do przenośników kopalnianych		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie