

Numer zapytania	Z201/3127/1
Tytuł zapytania	Modernizacja rozdzielni R3 6kV w Kopalni Dolomitu Radkowice
Kupiec prowadzący:	Grzeczka, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-03-24 08:49:45
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-24 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-07 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-31 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,

w imieniu Holcim Polska S.A. zapraszam do złożenia oferty cenowej na kompleksową modernizację rozdzielni R3 6kV w Kopalni Dolomitu Radkowice.

## 1. Zakres prac:

Celem zadania jest kompleksowa modernizacja rozdzielni średniego napięcia (SN) R3 6kV, obejmująca dostosowanie aparatury i zabezpieczeń do nowych warunków pracy oraz planowanego zwiększenia mocy na przyłączy.

### Szczegółowy zakres prac:

- **Modernizacja pola odplywowego nr 3:** Wyposażenie pola w wymagane zabezpieczenia SN wraz z aktualizacją projektu technicznego.
- **Koordynacja i automatyka zabezpieczeniowa:** Wykonanie pełnej koordynacji zabezpieczeń SN z istniejącymi stacjami odbiorczymi ST. Zakres obejmuje dobór nastaw: zwarciovych, przeciążeniowych, ziemnozwarciowych (w tym kierunkowych) oraz innych wymaganych dla zapewnienia pełnej selektywności.
- **Analiza zwiększenia mocy:** Opracowanie i uzgodnienie wariantu zwiększenia mocy na przyłączy, obejmującego przejście z napięcia 6kV na 15kV oraz likwidację stacji redukcyjnej PKP 1MVA 15/6kV.
- **Doposażenie rozdzielni:** Zaprojektowanie i montaż niezbędnej aparatury (zależnie od możliwości technicznych): pół wyłącznikowych w izolacji SF6, przekładników, sterowników polowych oraz pozostałego osprzętu systemowego.

## 2. Wymagania Projektowe i Dokumentacyjne

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Górniczego. Projekt musi zawierać:

- Obliczenia mocy zwarciovych dla każdego punktu sieci.
- Projekt uziemień dla poszczególnych urządzeń.
- Schematy logiczne i elektryczne zabezpieczeń.
- Aktualne dane techniczne przyłącza PKP, linii kablowych oraz stacji ST6 i ST2 (uwaga: załączona dokumentacja archiwalna z GPZ jest nieaktualna i wymaga weryfikacji).

**Uwaga: dokumentacja powinna uwzględniać aktualne dane przyłącza PKP oraz linii kablowych i stacji ST6, ST2, dołączony projekt jest nieaktualny wraz z nieaktualnymi parametrami z GPZ.**

### 3. Realizacja i Odbiór

- **Uruchomienie:** Przeprowadzenie testów funkcjonalnych, pomiarów sieci, urządzeń oraz sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczeniowej.
- **Dokumentacja powykonawcza:** Dostarczenie kompletu dokumentów: projektu powykonawczego, schematów, protokołów z pomiarów i nastaw, certyfikatów zgodności CE oraz świadectw legalizacji urządzeń pomiarowych.

### 4. Harmonogram

- **Termin realizacji:** Do ustalenia w przedziale czasowym od **kwietnia 2026 r. do października 2026 r.**

### 5. Załączniki

Dokumentacja techniczna rozdzielni R3 (materiał poglądowy).

### 6. Kontakt w sprawach technicznych

Wszelkie pytania dotyczące zakresu technicznego proszę kierować do:

**Mateusz Pobocho**

**tel: 502 786 668**

**e-mail: mateusz.pobocho@holcim.com**

### 7. Sposób przygotowania oferty

Proszę o przesłanie oferty zawierającej:

1. Cenę ryczałtową za całość zadania (z rozbiem na projekt, aparaturę i montaż).
2. Proponowany harmonogram prac w przedziale 04/2026 – 10/2026.

Dziękuję za przygotowanie i przesłanie oferty.

Z poważaniem,

Patrycja Grzeczka

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWDIU - Ogólne Warunki Dostaw i Usług Wyd_2_20240401.pdf
2.	Wymagania BiOZ i OŚ Holcim Polska.pdf
3.	R3 zab SN 03 26.zip

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Z201/3127/1 - Modernizacja rozdzielni R3 6kV w Kopalni Dolomitu Radkowice		1	szt.	060201 - Maintenance of Electrical/electronic Equipment

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie