

Numer zapytania	Z52/2145/1
Tytuł zapytania	SYGNALIZATOR ZAPYLENIA
Kupiec prowadzący:	Rylski, Bartłomiej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-06 11:19:22
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-06 11:19:21
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-22 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-22 15:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Witam,

Zapraszam do składania oferty na sygnalizator zapylenia.

Dane techniczne:

Zakres detekcji: od 0,01 mg/m³ do kilku g/m³ (w zależności od warunków)

- automatyczna kalibracja
- próg 1: powyżej 5x wartości typowej
- próg 2: powyżej 20x wartości typowej
- długość czujnika: 750 mm
- brak przedmuchu
- minimalna prędkość przepływu: 3 m/s
- maksymalne ciśnienie w kanale: 600 kPa
- minimalna wielkość cząstek stałych: 0,3 µm
- maksymalna wilgotność medium: 95% RH (bez kondensacji)
- maksymalna temperatura medium: 300 st. C
- temperatura otoczenia: -40 do 60 st. C
- sygnał wyjściowy binarny: 2x przekaźnikowy typu SPDT; 5A@30 VDC / 5A@240VAC
- sygnał wyjściowy analogowy 4-20 mA (aktywny i izolowany)
- zasilanie: 24 VDC i 100-240 VAC
- komunikacja: Modbus RTU (RS-485), USB
- przyłącze elektryczne: 2x gwint pod dławik PG11
- przyłącze procesowe: typu clamp
- wykonanie obudowy: odlew aluminiowy, IP66

Miejsce dostawy: Cementownia Małogoszcz

Termin: proszę o wskazanie.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne Warunków Dostaw i Usług Wyd_2_.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sygnalizator zapylenia		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie